

Συντήρηση πυροσβεστήρα: Τι να προσέξετε!

Είναι λογικό, όσο μειώνεται ο χρόνος συντήρησης ενός πυροσβεστήρα να μειώνεται και το κόστος της υπηρεσίας. Πράγματι, δεν είναι λίγες οι περιπτώσεις που, με στόχο τη μείωση του κόστους, παραλείπονται **απαραίτητα βήματα της διαδικασίας συντήρησης**, όπως:

- Παράλειψη του **σταδίου αποσυναρμολόγησης** του πυροσβεστήρα, με αποτέλεσμα να μην ελέγχονται τα λαστιχάκια στεγανότητας στο εσωτερικό του κλείστρου και να έχουμε απώλειες του αζώτου της φιάλης, ή με άλλα λόγια, έναν **πυροσβεστήρα που δεν λειτουργεί**.
- Παράλειψη των σταδίων **λίπανσης** και **καθαρισμού** των κλείστρων με αέρα.
- Αποφυγή αντικατάστασης του **μανομέτρου** του πυροσβεστήρα.
- Τα **μητρώα** των πυροσβεστήρων παραδίδονται **καθυστερημένα** ή και καθόλου.
- Δεν είναι λίγες οι μαρτυρίες όπου ο πελάτης παραδίδει για συντήρηση πρόσφατα αγορασμένο πυροσβεστήρα και του επιστρέφεται άλλος, πολύ **παλαιότερος**.

Αποτέλεσμα τέτοιων πρακτικών είναι το οδυνηρό στατιστικό στοιχείο που θέλει **5 έως 7 από τους 10** συντηρημένους πυροσβεστήρες **να μη λειτουργούν** την κρίσιμη στιγμή.

Στην Πυρασφάλεια δεν κάνουμε συμβιβασμό!